



BRINNER

Tarifa parcial
Conducto circular EI-30
galvanizado
para extracción de campanas

TARIFA 2018 / 2019



CONDUCTO CIRCULAR GALVANIZADO EI 30 PARA EXTRACCIÓN DE CAMPANAS

(mm)		Tubo SREI			Codo 90°	Codo 45°	Te a 90°	Te a 90° con tapa de inspección
Ød	ØD	0,5 ml	1 ml	2 ml	BFEI 90°	BFEI 45°	TCEI	TCTEI
200	300	84,93	148,36	279,87	173,69	105,54	205,71	249,78
250	350	101,63	178,60	339,82	198,81	123,01	255,82	285,42
300	400	117,57	206,95	397,51	230,42	147,27	293,99	325,28
350	450	138,01	240,82	463,57	280,97	177,58	358,23	390,76
400	500	161,49	270,25	526,44	336,12	216,35	423,61	468,03
450	560	182,79	301,88	593,87	389,24	249,53	494,36	542,86
500	600	201,22	338,55	661,03	441,75	278,35	552,83	603,47

(mm)		Corte flauta	Abrazadera de unión con junta cerámica	Sombrero	Sombrero Jet	Abrazadera partida	Soporte de pared
Ød	ØD	CFCTEI	AU	VHREI	HNEI	UVLNCE/EI	UVAEI
200	300	57,33	18,66	67,82	114,23	6,36	41,97
250	350	67,55	19,96	75,94	131,26	6,62	42,22
300	400	71,21	21,10	86,98	152,44	7,63	43,41
350	450	82,37	22,49	103,29	181,92	8,11	44,01
400	500	92,51	29,23	122,65	216,18	8,76	44,98
450	560	99,21	31,30	136,52	242,23	9,91	46,81
500	600	114,65	32,58	161,86	315,96	11,82	50,13

NOTAS

El código Técnico de la Edificación en su documento básico SI indica que los conductos de extracción de humos de cocina, tanto si discurren por el interior del edificio como por la fachada a menos de 1,50 metros de distancia de balcones, terrazas o huecos, tendrán una clasificación EI30